



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ТС BY/112 02.01. 003 14020

Серия ВУ № **0050348**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации продукции и услуг республиканского унитарного предприятия "Белорусский государственный институт метрологии"; место нахождения: Республика Беларусь, 220053, г. Минск, Старовиленский тракт, 93; тел.: +375 17 233-55-01; адрес электронной почты (e-mail): info@belgim.by; аттестат аккредитации: BY/112 003.02 от 25.10.2001

ЗАЯВИТЕЛЬ

Совместное закрытое акционерное общество "Белтелекабель"; сведения о регистрации: зарегистрировано в Едином государственном регистре за № 400424686; место нахождения: Республика Беларусь, 220075, г. Минск, ул. Селицкого, 21, корп. 5; тел.: +375 17 344 02 12; адрес электронной почты (e-mail): et@beltelecabel.by

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Совместное закрытое акционерное общество "Белтелекабель" место нахождения: Республика Беларусь, 220075, г. Минск, ул. Селицкого, 21, корп. 5

ПРОДУКЦИЯ

Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением, с медными и алюминиевыми жилами с номинальным сечением 1,5-300 мм², на номинальное переменное напряжение 0,66 и 1 кВ, марок: ВВГнг(А)-LS, АВВГнг(А)-LS, ВВГ-Пнг(А)-LS, АВВГ-Пнг(А)-LS, ВВГЭнг(А)-LS, АВВГЭнг(А)-LS, ВБШвнг(А)-LS, АВБШвнг(А)-LS, ТУ 16.К71-310-2001 "Кабели не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением", серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ТС

8544 49

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технический регламент Таможенного союза "О безопасности низковольтного оборудования" ТР ТС 004/2011

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протоколы испытаний: № 246-С-18 от 13.03.2018, проведенные аккредитованной заводской лабораторией совместного закрытого акционерного общества "Белтелекабель" (BY/112 02.2.0.3451); №№ 11-03.18, 12-03.18, 13-03.18, 14-03.18 от 27.03.2018, проведенные испытательной лабораторией государственного учреждения образования «Университет гражданской защиты МЧС Республики Беларусь» (BY/112. 02.1.0.0102), акт инспекционного контроля от 28.03.2018, схема сертификации - 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ГОСТ 31565-2012 "Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности"
ГОСТ 31996-2012 "Кабельные изделия с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ. Общие технические условия"
показатель пожарной опасности ПРПП 16 (категория А), показатель дымообразования при горении и тлении кабельных изделий - ПД1 по ГОСТ 31565-2012

СРОК ДЕЙСТВИЯ (с) 04.04.2018

ПО 03.04.2023

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

М.П. **Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации**

Захаренкова
подпись

Захаренкова Ирина Викторовна
инициалы, фамилия

М.П. **Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))**

Шабаловский
подпись

Шабаловский Евгений Васильевич
инициалы, фамилия